ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

РЕКТОРАТ
№ 6900-141
23-10-2018 г.
гр. София

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТНОСНО: обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на електроматериали за ТУ - София".

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпил на 22.10.2018 г. въпрос, Ви даваме следните разяснения:

ВЪПРОС:

Въпроси по техническата спецификация

No	АРТИКУЛИ	Мярка	Общо Количество	
29	Държач за луминисцентни тръби /по мостра/	бр.	100	Може ли производител, номер, размери, снимка или друга по-подробна информация?
72	Лед лампа 24V/E27	бр.	20	Уточнете мощността на лампата?
78	Лед пура 60мм T8 4000K	бр.	260	Вероятно сте имали предвид дължина 600мм.
91	Подвижна лампа с 220 с дължина на кабела до 4 м.	бр.	1	Може ли кабела да е сдължина 5м.?
135	Табло външен монтаж 500x400x210	бр.	1	Може ли таблото да е PVC?
143	Лед прожектор 20 вата за монтаж на шина	бр.	32	
144	Шина за прожектор	бр.	34	Може ли да уточните шинната система, вкл. на колко метра /1 или 2м./ са шините и дали можем да предложим шинна система без носещи рамки. Захващането е директно с дюбели към тавана!

София 1000, бул. "Св. Климент Охридски" 8, тел.: 02/ 965 21 11, факс: 02/ 868 32 15, www.tu-sofia.bg

145	Ъгли за шина 90 градуса	бр.	2	
146	Носещи рамки 4 м	бр.	4	Може ли да уточните вида на носещите рамки! /Ако не сте съгласни с предложената от нас шинна система!/
147	Носещи рамки 6 м	бр.	5	Може ли да уточните вида на носещите рамки! /Ако не сте съгласни с предложената от нас шинна система!/
164	Разклонителна кутия външна 120х120 IP44	бр.	25	Може ли кутията да е с малко по-различни размери?

ОТГОВОР:

No	АРТИКУЛИ	Мярка	Общо Количество	
29	Държач за луминисцентни тръби /по мостра/	бр.	100	Държат луминисцентни пури 18 вата с дължина 60 см
72	Лед лампа 24V/E27	бр.	20	7-10 вата
78	Лед пура 60мм T8 4000K	бр.	260	Да
91	Подвижна лампа с 220 с дължина на кабела до 4 м.	бр.	1	Да
135	Табло външен монтаж 500х400х210	бр.	1	Не, метално, 500/400/200
143	Лед прожектор 20 вата за монтаж на шина	бр.	32	
144	Шина за прожектор	бр.	34	Шина 2 м със захващане дюбели към тавана, един цвят прожектори и шина
145	Ъгли за шина 90 градуса	бр.	2	
146	Носещи рамки 4 м	бр.	4	Правоъгълни рамки
147	Носещи рамки 6 м	бр.	5	Правоъгълни рамки
164	Разклонителна кутия външна 120х120 IP44	бр.	25	Не

Настоящето разяснение да се счита неразделна част към горепосочената обществена поръчка.

Ректор: [redacted]
(чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов)