



РЕКТОРАТ

№ 69-00-137

04.05.2015 г.

гр. София

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката:	“Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София”
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви даваме следните разяснения:

1. ВЪПРОС:

В обявлението с инд. Но П-2015-02, раздел II” т.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата” в подточка „а) Строителство” е маркирано „Изграждане”.

Коя от посочените видове СМР в Приложение 1 от е свързана с изграждане, тъй като наименованието на обекта е свързано само с извършване на ремонти и аварийни СМР ?

ОТГОВОР:

В обявлението на настоящата поръчка, Раздел II, т. 1. 2. „Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата“, Възложителят е предвидил като възможност „Изграждане“ в подточка „а) Строителство.

2. ВЪПРОС:

Към приложената документация във файла с техническата спецификация – Приложение 1 (Видове СМР) в поз. № 194 Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет(плоско стъкло),4/16/4, бяло/бяло, включително обков, с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън“, стъклопакетът, който трябва да оферираме бяло/бяло, но в специфичните изисквания към дограмата е вписано „Дограмата за прозорците да бъде с четирикамерен PVC профил със стъклопакет с дебелина минимум 24 мм, като едното стъкло да бъде нискоемисионно с коефициент на топлопреминаване 1,7 W/m²K на мястото на съществуващата дървена и метална дограма.“

Какъв вид стъклопакет точно да оферираме предвид горното?

ОТГОВОР:

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да оферират стъклопакет, съгласно посочената в Техническата спецификация – Приложение 1 (Видове СМР) позиция № 194: „Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет(плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло, включително обков, с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън“.

3. ВЪПРОС:

Съгласно поз.195 от офертата „Смяна на стъклопакет”.

Същият ли вид стъклопакет от поз. 194 ли трябва да бъде оферирани?

ОТГОВОР:

В Приложение № 1 към Техническата спецификация, наименованията на позиции 195 и 196 са както следва:

Позиция 195 „Доставка и смяна на стъкло 4 мм на дървена дограма“

позиция 196: Смяна на стъклопакет 24 мм

Стъклопакетът в позиция 196 е за дограмата, посочена в позиция 194.

4. ВЪПРОС:

1. Има ли налични проекти по горепосочената поръчка (в документацията, която изтеглихме от профила на купувача няма проекти) и ако има, кога и как можем да ги получим/видим?

ОТГОВОР:

По настоящата обществена поръчка няма налични проекти.

5. ВЪПРОС:

Каква е процедурата за организиране на оглед на някои от сградите, където е нужен ремонт?

В настоящата обществена поръчка Възложителят не е предвидил процедура за организиране на оглед и не е поставил изискване за извършване на оглед на обектите.

РЕКТОР:

(проф. д-р. инж. Георги Михов)

